

PID:
12000005

CID:
CN.R0005S

Certificato di approvazione INCERT

INCERT Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

INCERT

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "REGOLAMENTO per il rilascio del Marchio INCERT".

La validità dei certificati INCERT è verificabile sul sito www.incert.be



per i seguenti prodotti

for the following products

Centrali antifurto
(Mod. PRIME 060S)

Control panel
(Model PRIME 060S)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "RULES for granting the INCERT Mark".

Validity of INCERT licences can be checked at www.incert.be

Emesso il Issued on	2021-11-19
Aggiornato il Updated on	---
Sostituisce Replaces	---
Scade il Expires on	2027-11-18

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione INCERT
Annex - INCERT Approval certificate

Emesso il | Issued on 2021-11-19
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---
Scade il / Expires on 2027-11-18

Prodotto | Product

Centrali antifurto Control panel

Concessionario | Licence Holder

INIM ELECTRONICS SRL
VIA DEI LAVORATORI 10-FRAZ. CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE AP
IT - Italy

Marchio | Mark



INCERT

Costruito a | Manufactured at

PLR0005Y C05877577 63076 MONTEPRANDONE AP Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

T031:2017 + A1:2018

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

T031:2017 + A1:2018

Rapporti | Test Reports

SS20-0055659-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di sicurezza | Security grade **3 o 2**
Classe ambientale | Environmental class **II**
Versione hardware | Hardware version **PCB n. IN297-R0**
Versione software | Software version **3.10**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.V006MJ

Marca | Trade mark **Inim ELECTRONICS**
Modello | Model **PRIME 060S**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Distributore: INIM ELECTRONICS SRL - VIA DEI LAVORATORI 10 - 63076 MONTEPRANDONE AP
Distributor: INIM ELECTRONICS SRL - VIA DEI LAVORATORI 10 - 63076 MONTEPRANDONE AP

C.i.e. type PRIME 060S.

60 zones (120 zones double).

It is contained in a metal enclosure (27.5 x 37.4 x 8.6 cm), provided by opening, removal tamper device, internally it is fitted with the following main parts:

- CPU board PRIME 060S (PCB IN297-R0,) with n. 10 inputs, n. 4 programmable output, n. 1 relay output, PSTN and Ethernet communicator integrated;
- Power switching supplied manufacturer INIM type IPS12060G (Pcb IN124-R4) certified by IMQ-CSV CA12.01560;
- Allocable battery 12 V - 7/9 A.



C.i.e. mod. PRIME 060S.

60 zone (120 zone doppie).

Contenuta in involucro metallico (27.5 x 37.4 x 8.6 cm), provvisto di dispositivo antiapertura e antirimozione con all interno le seguenti parti:

- CPU board PRIME 060S (PCB IN297-R0), con n. 10 ingressi, n. 4 uscite programmabili, n. 1 uscita a relay, PSTN and Ethernet integrati;
- Alimentatore switching marca INIM modello IPS12060G (Pcb IN124-R4) certified by IMQ-CSV CA12.01560;
- Batteria massima allocabile 12 V - 7/9 A.

Diritti di concessione | Annual Fees