

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Vanderbilt International (IRL) Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park
D17 KV84 DUBLIN 17
IRLAND

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 113503	5	26.03.2025	25.03.2029

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Infrarot-Bewegungsmelder/ Passive infrared motion detector
(PIR)
PDM-I12 Curtain / PDM-I12-B Curtain / PDM-I12-B Curtain

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

Verwendung / Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse B gemäß VdS 2311 sowie des Sicherheitsgrades 2 gemäß EN 50131-1 /

in Intruder Alarm Systems of class B according to VdS 2311 and security grade 2 according to EN 50131-1

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2110:2017-09
VdS 2203:2024-01
VdS 2312:2010-12
VdS 2344:2022-10
EN 50131-2-2:2017

Köln, den 22.10.2024

Dr. Reiner Hermann

Geschäftsführer /
Managing Director

I. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 113503 vom/ dated 22.10.2024

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder bestehend aus: - elektronischen Komponenten - zweiteiligem Gehäuse - Spiegeloptik: Austausch des Volumenspiegels durch ein Spiegel aus dem Vorhang Spiegel Set für PDM-I12 - Software Version: - PO-LSN Steckmodul für PDM Melder	PDM-I12 (Vorhang) / PDM-I12-B (Curtain) PO-C20 V0.3.2 PO-LSN	V54539-F122-A100 V54539-F135-A100	
Passive infrared motion detector consisting of: - electronic components - housing in two parts - Replace the volumetric mirror with a mirror from Curtain Mirror Set (4pcs.) for PDM-I12 - Software Version: - PO-LSN Plug in Module for PDM detectors	PDM-I12 (Curtain) / PDM-I12-B (Curtain) PO-C20 V0.3.2 PO-LSN	V54539-F122-A100 V54539-F135-A100	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 113503 vom/ dated 22.10.2024

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Anleitung: / Instruction: - Installation Instructions PDM-I12_18 / PDM-I12_18-B Technische Dokumente: / Technical Documents:	A5Q00049363 Ind.j	29.01.2024	2
- Mainboard circuit diagram PDM-I1	A5Q00049431A Ind.08	09.04.2014	3
- Mainboard Assembly PDM-I1	A5Q00049431B Ind.08	09.04.2014	1
- Mainboard Stückliste PDM-I1	A5Q00049431E Ind.07	10.04.2014	2
Stückliste	PDM-I12-B.csv Rev. 1	09.02.2024	1
- Sensorboard Stückliste PDM-I1 & PDM-IX1	A5Q00049428-N Ind.07	28.05.2020	1
- Sensorboard circuit diagram PDM-I1 & PDM-IX1	A5Q00049428A Ind.05	12.10.2012	1
- Sensorboard Assembly PDM-I1 & PDM-IX1	A5Q00049428B Ind.05	12.10.2012	1
- Software Beschreibung	V0.3.2	27.03.2014	
- PIR Window to PDM-I12	A5Q00048692C Ind.05	09.04.2014	1
- Housing Base to PDM-I12	A5Q00048672C Ind.06	09.04.2014	1
- Housing Base to PDM-I12-B	A5Q00048672N	09.02.2024	
- Housing Base to PDM-I12-B	A5Q00048676N	09.02.2024	1
- Connection Label PDM-I12	A5Q00048675	02/2016	1
Zeichnungen: / Drawings:			
- Übersichtszeichnung PDM-I12 und PDM-I12T	A5Q00049513D Ind.04	12/2013	1
- Zeichnung Spiegel PO-C20	A5Q00050989E Ind.02	29.01.2013	1
- Datenblätter: / Data Sheets:			
- Pyrosensor SFG323-771 NP	0503181 Rev.A	05.03.2018	9
- Tamper-Schalter Omron	D2F-01L B036-E1-07B	26.03.2013	6
- Tamper-Schalter Zippy	DM-03 S-1P-Z	26.03.2013	3
- Label	440-00220_1_0_PDM-I12-B	09.02.2024	1
Optionales Zubehör: / optional accessory:			
- PO-LSN Plug in Module for PDM detectors	V54539-F135-A100 Doc ID: I-200295-b	14.11.2023	4
- Product/Type Label	Doc ID: 440-00240	14.11.2023	1



Anlage / **Enclosure 2**

Seite / **Sheet 2**

zur Anerkennungsnummer/ **to Approval No.** G 113503 vom/ **dated** 22.10.2024

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
- Packing Label	Doc ID: 440-00239	14.11.2023	1



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 113503 vom/ dated 22.10.2024

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach EN 50130-5.
3. Das Gerät darf nur in BUS-Systemen mit LSN-Technik (Lokales-Sicherheits-Netzwerk) verwendet werden, wenn das optionale PO-LSN Modul installiert und der Anleitung folgend eingerichtet ist.
4. Der Melder ist geeignet bis zu einer Entfernung von 12 Meter, leicht zu durchdringende Flächen auf Durchstieg zu überwachen.

1. The device is suitable for use in Intruder Alarm Systems according to DIN VDE 0833 part 1:2014-10 and part 3:2020-10.
2. The device complies with environmental class II according to VdS 2312 and environmental class II according to EN 50130-5.
3. The device can only be used in BUS systems with LSN technology (Local security network) if the optional PO-LSN Module is installed and enrolled following the instructions.
4. The device can be used for penetration surveillance (opening suitable for human body) of easy to overcome surfaces, up to a distance of 12 meter.