



CERTIFICAAT

B - 9256 - FD - 901 - versie f

Wij certificeren dat het brandmeld- en brandalarmstelsel van de Inim SMARTLINE 036-4 zoals beschreven in de bijlagen

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:
Administratieve en juridische clausules
Certificatieregels Producten
EN 54-13:2005

op basis van beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI, de Conformiteitscertificaten (CPD) & de Certificaten van Prestatiebestendigheid (CPR):

BFS/DE/S/015-2011/05/12, Add1-2012/06/07, Corr1-2012/08/08, Add 2-2014/02/17, Add3-2014/06/16, Add4-2015/03/26, Add5-2019/10/29, 0051-CPR-1412-2018/11/21, 0051-CPR-1413-2018/05/31, 0832-CPR-F1152-2016/02/08, 0832-CPR-F0648-2014/07/29, 0832-CPR-F1243-2016/02/02, 0832-CPR-F0649-2014/07/29, 0832-CPR-F1153-2016/02/08, 0832-CPR-F0442-2014/02/14, 0832-CPD-0625-2009/03/09, 0832-CPR-F1923-2017/01/26, 0832-CPD-1651-2009/03/09.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Inim Electronics SRL
Via Dei Laboratori 10
Frazione Centobuchi
63076 Montepreandone (AP)
Italië

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken. Een gebruiksaanwijzing moet met elke detector geleverd worden.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 02 april 2020

06 juli 2026


Secretaris-Generaal
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 1 bij het certificaat B - 9256 - FD - 901 - versie f

Het brandmeld- en brandalarmstelsel is samengesteld uit de volgende elementen:

Brandmeldcentrale met geïntegreerde energietoevoer en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

Inim SMARTLINE 036-4
Inim SMARTLINE 020-4

geproduceerd te Montepandone (AP), IT
geproduceerd te Montepandone (AP), IT

Herhaalbord

Inim SmartLetUSee/LCD-Lite

geproduceerd te Montepandone (AP), IT

Doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen

Inim SmartLAN/485

geproduceerd te Montepandone (AP), IT

Optische rookdetector

Inim ID100
Argus S1000 (Aurora)

geproduceerd te Montepandone (AP), IT
geproduceerd te Muggia - Trieste, IT

Warmte detector

Inim ID200 (Class P)
Argus S3500 (Class P - A1R, B)

geproduceerd te Montepandone (AP), IT
geproduceerd te Muggia - Trieste, IT

Multisensor detector

Inim ID300 (Class A1R & B)

geproduceerd te Montepandone (AP), IT

Voetstuk

Inim EB0010
Argus UBD100

geproduceerd te Montepandone (AP), IT
geproduceerd te Muggia - Trieste, IT

Handbrandmelder

Inim IC0020 (Type A)
Fulleon CXL/GP/R/BB (Type A)

geproduceerd te Montepandone (AP), IT
geproduceerd te Dongguan, CN

Brandalarmeringsapparatuur - Akoestische signaalgevers

Texecom IS0010RE
Fulleon Roshni LP (ROLP/SV) (Type A/B)

geproduceerd te Haslingden, GB
geproduceerd te Cwmbran, GB

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

06 juli 2026

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 02 april 2020


Secretaris-Generaal
T. DUILLIET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 2 bij het certificaat B - 9256 - FD - 901 - versie f

Het certificaat houdt rekening voor de brandmeldcentrale met geïntegreerde energietoevoer en doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen **Inim SMARTLINE 036-4** en de varianten met de optionele functies van de EN54-2/A1:2006 (opties met eisen):

7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur
7.9	Controle van de branddoormeldapparatuur
7.11	Vertragingen naar uitgangen
7.12.1	Type A afhankelijkheid
7.12.2	Type B afhankelijkheid
10	Testconditie

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot

06 juli 2026

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 02 april 2020

Secretaris-Generaal
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICAT

B - 9256 - FD - 901 - version f

*Nous certifions que le système de détection et d'alarme incendie du Inim SMARTLINE 036-4
comme décrit dans les annexes:*

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:
Clauses administratives et juridiques
Règles de certification Produits
EN 54-13:2005

*sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI, les certificats de conformité CE (CPD) & les
Certificats de Constance des Performances (CPR):*

BFS/DE/S/015-2011/05/12, Add1-2012/06/07, Corr1-2012/08/08, Add 2-2014/02/17, Add3-
2014/06/16, Add4-2015/03/26, Add5-2019/10/29, 0051-CPR-1412-2018/11/21, 0051-CPR-1413-
2018/05/31, 0832-CPR-F1152-2016/02/08, 0832-CPR-F0648-2014/07/29, 0832-CPR-F1243-
2016/02/02, 0832-CPR-F0649-2014/07/29, 0832-CPR-F1153-2016/02/08, 0832-CPR-F0442-
2014/02/14, 0832-CPD-0625-2009/03/09, 0832-CPR-F1923-2017/01/26, 0832-CPD-1651-
2009/03/09.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

**Inim Electronics SRL
Via Dei Lavoratori 10
Frazione Centobuchi
63076 Montepandone (AP)
Italie**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus. Une notice d'emploi doit
être fournie avec chaque détecteur.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 02 avril 2020

06 juillet 2026


a.i.
Secrétaire Général
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





Annexe 1 au certificat B - 9256 - FD - 901 - version f

Le système de détection et d'alarme incendie est composé des éléments suivants:

Central de détection incendie avec équipement d'alimentation électrique intégré et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement

Inim SMARTLINE 036-4
Inim SMARTLINE 020-4

fabriqué à Montepandone (AP), IT
fabriqué à Montepandone (AP), IT

Panneaux répéteurs

Inim SmartLetUSee/LCD-Lite

fabriqué à Montepandone (AP), IT

Dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement

Inim SmartLAN/485

fabriqué à Montepandone (AP), IT

Détecteur de fumée optique

Inim ID100
Argus S1000 (Aurora)

fabriqué à Montepandone (AP), IT
fabriqué à Muggia - Trieste, IT

Détecteur de chaleur

Inim ID200 (Class P)
Argus S3500 (Class P - A1R, B)

fabriqué à Montepandone (AP), IT
fabriqué à Muggia - Trieste, IT

Détecteur multisenseurs

Inim ID300 (Class A1R & B)

fabriqué à Montepandone (AP), IT

Socle

Inim EB0010
Argus UBD100

fabriqué à Montepandone (AP), IT
fabriqué à Muggia - Trieste, IT

Déclencheur manuel d'alarme

Inim IC0020 (Type A)
Fulleon CXL/GP/R/BB (Type A)

fabriqué à Montepandone (AP), IT
fabriqué à Dongguan, CN

Dispositifs sonores d'alarme feu

Texecom IS0010RE
Fulleon Roshni LP (ROLP/SV) (Type A/B)

fabriqué à Haslingden, GB
fabriqué à Cwmbran, GB

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 02 avril 2020

06 juillet 2026


Secrétaire Général
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 Fax: +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





Annexe 2 au certificat B - 9256 - FD - 901 - version f

Le certificat tient compte pour le central de détection incendie avec équipement d'alimentation électrique intégré et dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement **Inim SMARTLINE 036-4** et les variantes des fonctions optionnelles de l'EN54-2/A1 :2006 (options avec exigences):

7.8	Sortie vers les dispositifs d'alarme d'incendie
7.9	Contrôle des dispositifs de transmission d'alarme feu
7.11	Temporisations des sorties
7.12.1	Dépendances type A
7.12.2	Dépendances type B
10	Condition de test

Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au

06 juillet 2026

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 02 avril 2020


a.i.
Secrétaire Général
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICATE

B - 9256 - FD - 901 - version f

We certify that the fire detection and fire alarm system of the Inim SMARTLINE 036-4 as described in the annexes

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:

Administrative and legal clauses

Certification rules Products

EN 54-13:2005

based upon the test reports of the laboratories ANPI, the EC Certificates of conformity (CPD) & the Certificates of Constancy of Performance (CPR):

BFS/DE/S/015-2011/05/12, Add1-2012/06/07, Corr1-2012/08/08, Add 2-2014/02/17, Add3-2014/06/16, Add4-2015/03/26, Add5-2019/10/29, 0051-CPR-1412-2018/11/21, 0051-CPR-1413-2018/05/31, 0832-CPR-F1152-2016/02/08, 0832-CPR-F0648-2014/07/29, 0832-CPR-F1243-2016/02/02, 0832-CPR-F0649-2014/07/29, 0832-CPR-F1153-2016/02/08, 0832-CPR-F0442-2014/02/14, 0832-CPD-0625-2009/03/09, 0832-CPR-F1923-2017/01/26, 0832-CPD-1651-2009/03/09.

*This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.*

The company

Inim Electronics SRL
Via Dei Laboratori 10
Frazione Centobuchi
63076 Montepreandone (AP)
Italy

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components. An instruction manual shall be provided with each detector*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

06 July 2026

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 02 April 2020


Secretary-General
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 Fax: +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





Annex 1 to the certificate B - 9256 - FD - 901 - version f

The fire detection and fire alarm system is composed of the following components:

Fire control panel with integrated power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment

Inim SMARTLINE 036-4
Inim SMARTLINE 020-4

manufactured at Montepandone (AP), IT
manufactured at Montepandone (AP), IT

Repeater

Inim SmartLetUSee/LCD-Lite

manufactured at Montepandone (AP), IT

Alarm transmission and fault warning routing equipment

Inim SmartLAN/485

manufactured at Montepandone (AP), IT

Optical smoke detector

Inim ID100
Argus S1000 (Aurora)

manufactured at Montepandone (AP), IT
manufactured at Muggia - Trieste, IT

Heat detector

Inim ID200 (Class P)
Argus S3500 (Class P - A1R, B)

manufactured at Montepandone (AP), IT
manufactured at Muggia - Trieste, IT

Multisensor detector

Inim ID300 (Class A1R & B)

manufactured at Montepandone (AP), IT

Base

Inim EB0010
Argus UBD100

manufactured at Montepandone (AP), IT
manufactured at Muggia - Trieste, IT

Manual call point

Inim IC0020 (Type A)
Fulleon CXL/GP/R/BB (Type A)

manufactured at Montepandone (AP), IT
manufactured at Dongguan, CN

Sounder


Texecom IS0010RE
Fulleon Roshni LP (ROLP/SV) (Type A/B)

manufactured at Haslingden, GB
manufactured at Cwmbran, GB

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

06 July 2026

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 02 April 2020


Secretary-General
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





Annex 2 to the certificate B - 9256 - FD - 901 - version f

*The certificate takes into account for the fire control panel with integrated power supply equipment and alarm transmission and fault warning routing equipment **Inim SMARTLINE 036-4** with the optional functions of the EN54-2/A1:2006 (options with requirements):*

7.8	Output to fire alarm devices
7.9	Control of fire alarm routing equipment
7.11	Delays to outputs
7.12.1	Type A dependency
7.12.2	Type B dependency
10	Test conditions

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

06 July 2026

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 02 April 2020


Secretary-General
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be

