



EC-Declaration of Conformity (No: F.01U.164.791)

[EN]

Product model/product:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)


References to the relevant harmonised standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Signed for and on behalf of: Grasbrunn, 2016-08-17



Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig



R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug

**ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (№: F.01U.164.791)**

[BG]

Модел на продукт/продукт:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Наименование и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Тел.: +49 (0)89-6290-0
факс: +49 (0)89-6290-1002

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Позоваване на използваните хармонизирани стандарти, включително датата на стандарта, или позоваване на други технически спецификации, включително датата на спецификацията, по отношение на които се декларира съответствие:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Подписано за и от името на: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (nº: F.01U.164.791)

[ES]

Modelo de producto/producto:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, incluidas las fechas de las normas, o referencias a las otras especificaciones técnicas, incluidas las fechas de las especificaciones, respecto a las cuales se declara la conformidad:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Firmado en nombre de: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug

**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. F.01U.164.791)**

[CS]

Model výrobku/výrobek:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, včetně data normy, nebo na jiné technické specifikace, včetně data specifikací, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Podepsáno za a jménem: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug

**EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (Nr. F.01U.164.791)**

[DA]

Produktmodel/produkt:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Navn og adresse på fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder, herunder standardens dato, eller referencer til de andre tekniske specifikationer, herunder specifikationens dato, som der erklæres overensstemmelse med:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Underskrevet for og på vegne af: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Nr. F.01U.164.791)

[DE]

Produktmodell/Produkt:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, einschließlich des Datums der Norm, oder Angabe anderer technischer Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird, einschließlich des Datums der Spezifikation:

EN 50130-4:2011

EN 60950-1:2006/A2:2013

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Unterzeichnet für und im Namen von: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug



ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON (nr: F.01U.164.791)

[ET]

Toote mudel/toode:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Käesolev vastavausdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Viited kasutatud harmoneeritud standarditele (sh standardite kinnitamise kuupäev) või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele (sh tehniliste spetsifikatsioonide kinnitamise kuupäev), millele vastavust deklareeritakse:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Alla kirjutanud (kelle poolt/nimel): Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (αριθ. F.01U.164.791)**

[EL]

Μοντέλο προϊόντος / Προϊόν:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Τηλ: +49 (0)89-6290-0
φαξ: +49 (0)89-6290-1002

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας του προτύπου, ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της προδιαγραφής, σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

EN 50130-4:2011

EN 60950-1:2006/A2:2013

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n°: F.01U.164.791)

[FR]

Modèle de produit/produit

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres spécifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Signé par et au nom de: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug



EU IZJAVA O SUKLADNOSTI (br. F.01U.164.791)

[HR]

Uzorak proizvoda/proizvod:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Ime i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Upućivanja na relevantne primijenjene usklađene norme, uključujući datum norme, ili upućivanja na druge tehničke specifikacije, uključujući datum specifikacije, u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Potpisano za i u ime: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. F.01U.164.791)

[IT]

Modello di prodotto/prodotto:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle specifiche:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Firmato a nome e per conto di: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (Nr. F.01U.164.791)

[LV]

Produkta modelis / produkts:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem standartiem, norādot standarta datumu, vai atsauces uz citām tehniskām specifikācijām, norādot specifikācijas datumu, ar kuru saistīta atbilstības deklarēšana:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Parakstīts šādas personas vārdā: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug

**ES ATITIKTIES DEKLARACIJA (Nr. F.01U.164.791)**

[LT]

Gaminio modelis / gaminys:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Susijusių taikytų darnųjų standartų nuorodos (įskaitant standarto datą) arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos (įskaitant specifikacijos datą)

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug

**(F.01U.164.791 sz.) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

[HU]

Termékmodell/termék:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozások, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek, az adott szabvány/specifikáció kiadási dátumának megadása mellett:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

A nyilatkozatot a következő gyártó nevében és megbízásából írták alá: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug

**DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE (Nru: F.01U.164.791)**

[MT]

Il-prodott:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

L-isem u l-indirizz tal-manifattur jew tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Faks.: +49 (0)89-6290-1002

Din id-dikjarazzjoni ta' konformità tinħareg taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur.

L-għan tad-dikjarazzjoni deskritt hawn fuq huwa konformi mal-leġislazzjoni ta' armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Ir-referenzi għall-istandards armonizzati rilevanti li ntużaw, inkluża d-data tal-istandard, jew ir-referenzi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra, inkluża d-data tal-ispeċifikazzjoni, li b'relazzjoni għalihom tkun qed tiġi ddikjarata l-konformità:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Iffirmat għal u f'isem: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug



EU-CONFORMITEITSVERKLARING (Nr. F.01U.164.791)

[NL]

Product:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Naam en adres van de fabrikant of zijn gemachtigde:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen, met inbegrip van de datum van de norm, of van de andere technische specificaties, met inbegrip van de datum van de specificatie, waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Ondertekend voor en namens: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr: F.01U.164.791)**

[PL]

Model produktu/product:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Podpisano w imieniu: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug



DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE (N.º: F.01U.164.791)

[PT]

Modelo do produto/produto:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Nome e endereço do fabricante ou do respetivo mandatário:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas, incluindo a data da norma, ou às outras especificações técnicas, incluindo a data da especificação, em relação às quais é declarada a conformidade:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Assinado por e em nome de: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug



DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE (NR. F.01U.164.791)

[RO]

Modelul de produs/produsul:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, inclusiv data standardului, sau trimiteri la celelalte specificații tehnice, inclusiv data specificațiilor, în legătură cu care se declară conformitatea:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Semnat pentru și în numele: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (č. F.01U.164.791)**

[SK]

Typ výrobku/výrobok:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.**Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:**

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy vrátane dátumu normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie vrátane dátumu špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Podpísané za a v mene: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug



IZJAVA EU O SKLADNOSTI (št. F.01U.164.791)

[SL]

Model proizvoda/proizvod:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Sklicevanja na uporabljene harmonizirane standarde, vključno z datumom standarda, ali sklicevanja na druge tehnične specifikacije, vključno z datumom specifikacije, v zvezi s katerimi je skladnost deklarirana:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Podpisano za in v imenu: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug

**EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (N:o F.01U.164.791)**

[FI]

Tuotemalli/tuote:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, sekä kyseisten standardien hyväksymispäivä tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu, sekä kyseisten eritelmien hyväksymispäivä:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Seuraavan puolesta allekirjoittanut: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug

**EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (nr: F.01U.164.791)**

[SV]

Produktmodell/produkt:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Namn på och adress till tillverkaren eller dennes representant:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
Germany

Tel.: +49 (0)89-6290-0
Fax.: +49 (0)89-6290-1002

Denna försäkras om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Föremålet för försäkras ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder, inklusive datum för standarden, som använts eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer, inklusive datum för specifikationen, enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

EN 50130-4:2011
EN 60950-1:2006/A2:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-3:2007/A1:2011

Undertecknat för: Grasbrunn, 2016-08-17

Vice President Business Unit,
Uwe Ladwig

R&D Manager Business Unit,
Dr. Christopher Haug

Annex to CE Declaration of Conformity

Document No.: F.01U.164.791

Year of affixing the CE-mark: 2016

Material numbers of products related to declaration:

Material No / CTN / description:

F.01U.164.791	FPC-500-2	2-zone conventional fire panel
F.01U.164.792	FPC-500-4	4-zone conventional fire panel
F.01U.164.793	FPC-500-8	8-zone conventional fire panel
F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Open collector extension board
F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Relay extension board
F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Access key

Number(s) of test report(s) /date:

Standard	Report No	Date	Test House
EN 50130-4 :2011	PB-2012-59	7/24/2012	Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5/7 85630 Grasbrunn
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	PB-2016-31	8/16/2016	Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5/7 85630 Grasbrunn
EN 60950-1:2006/A2:2013	Z1605WT8888-01158-Y	6/17/2016	Bosch (Zhuhai) Security Systems Company, Ltd. 20 Ji Chang Bei Road, Qingwan Industrial Estate, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai 519041, P.R.China
EN 61000-6-3:2007/A1:2011	120319EZ_FPC500_V05_T1_EN54-2_EN54-4_IEC61000-6-3_EMC	3/19/2012	Bosch (Zhuhai) Security Systems Company, Ltd. 20 Ji Chang Bei Road, Qingwan Industrial Estate, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai 519041, P.R.China